



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37  
тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОРИНСКОГО РАЙОНА

670000, Республика Бурятия, село Хоринск ул. Ленина, д. 39  
тел: (301-48) 23 - 4 - 28 E-mail: horinskgrp@mail.ru

Акт № 910  
обследования

« 24 » октября 20 12 г.

с. Хоринск

(город, село, поселок)

15 ч. 20 мин.

Государственным инспектором Хоринского района Республики Бурятия по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Батоевым Бато Баторовичем

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)  
в период с 10 ч. 00 мин. « 24 » октября 20 12 г. по 11 ч. 00 мин  
« 24 » октября 20 12 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Верхне-Талецкая средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: 671421, Россия, Республика Бурятия, Хоринский район село Верхние Тальцы ул. Кучумова, 147

Директором МБОУ «Верхне-Талецкая СОШ» Швецовым  
при обследовании совместно с: Сергеем Александровичем

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МБОУ «Верхне-Талецкая СОШ», класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1., расположено в трех корпусах; 1 корпус – учебный корпус средней школы двухэтажный, 1976 года постройки, 3-й степени огнестойкости, наружные стены кирпичные, Т-образной формы; 1 крыло размеры в плане 60×13 метров, 2 крыло размеры в плане 19×19 метров, 3 крыло размеры в плане 12×11 метров, перекрытия – железобетонные, внутренние перегородки кирпичные, кровля двухскатная шиферная по деревянной обрешетке (выполнена огнезащитная обработка), отопление автономное (отдельно стоящая котельная), освещение электрическое. Электрооборудование соответствует ПУЭ (протокол № 51 от 14.07.2010 г.). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ 1-го типа (договор на обслуживание № 7/10 от 12.01.2012 г.). Максимальное одновременное количество людей находящихся в здании – 111 человек (87 детей, 24 человек обслуживающего персонала). Пути эвакуации – соответствуют. Наружное противопожарное водоснабжение – пожарный водоем – 52 куб.м., на расстоянии 70 метров. Имеются распорядительные документы по организации противопожарного режима. 2 корпус – учебный корпус начальной школы двухэтажный, 1992 года постройки, 3-й степени огнестойкости, наружные стены кирпичные, размеры в плане 28×13 метров, перекрытия – железобетонные, внутренние перегородки кирпичные, кровля двухскатная шиферная по деревянной обрешетке (выполнена огнезащитная обработка), отопление автономное (отдельно стоящая котельная), освещение электрическое. Электрооборудование соответствует ПУЭ (протокол № 51 от 14.07.2010 г.). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ 1-го типа (договор на

обслуживание № 7/10 от 12.01.2012 г.). Максимальное единовременное количество людей находящихся в здании – 71 человек ( 65 детей, 6 человек обслуживающего персонала). Пути эвакуации – соответствуют. Наружное противопожарное водоснабжение – ПВ-52 куб.м., на расстоянии 50 метров. Имеются распорядительные документы по организации противопожарного режима. 3 корпус – учебные мастерские, 1981 года постройки, 3-й степени огнестойкости, наружные стены кирпичные, размеры в плане 30×9 метров, перекрытия – железобетонные, внутренние перегородки кирпичные, кровля двухскатная шиферная по деревянной обрешетке (выполнена огнезащитная обработка), отопление автономное (отдельно стоящая котельная), освещение электрическое. Электрооборудование соответствует ПУЭ (№ 51 от 14.07.2010 г.). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ 1-го типа (договор на обслуживание № 7/10 от 12.01.2012 г.). Максимальное единовременное количество людей находящихся в здании – 43 человек ( 40 детей, 3 человек обслуживающего персонала). Пути эвакуации – соответствуют. Наружное противопожарное водоснабжение – ПВ-52, куб.м., на расстоянии 97 метров. Имеются распорядительные документы по организации противопожарного режима.

((функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1	<b>Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.</b>	

С Актом обследования ознакомлен:

Директор МБОУ «Верхне-Галецкая средняя общеобразовательная школа» Швецов С.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 24 » октября 20 12 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБОУ «Верхне-Галецкая средняя общеобразовательная школа» Швецов С.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

здание юридического лица Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Верхне-Галецкая средняя общеобразовательная школа» **соответствует** требованиям пожарной безопасности для образовательной деятельности.

« 24 » октября 20 12 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Хоринского района Республики Бурятия по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Багоев Б.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » октября 20 12 г.

\* – Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

